



Krzeszowice, 8 kwietnia 2016 r.

postępowanie nr 1/III/ZP/2016

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – dokumentacja projektowa wielobranżowa, dokumentacja kosztorysowa, zmiana pozwolenia na budowę”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 PZP Zamawiający przedstawia treść pytań (kursywą) jakie wpłynęły w postępowaniu, oraz odpowiedzi na nie:

1. *Czy w przypadku, gdy Wykonawca podzleci sporządzenie dokumentacji lub jej części osobie trzeciej (projektantowi), która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może taką dokumentację wykonać, powinna również posiadać ubezpieczenie OC na kwotę 240.000 zł? W chwili obecnej sumy gwarancyjne, w wariantach podstawowych, w polisach ubezpieczeniowych członków odpowiednich Izb Samorządów Zawodowych opiewają na kwoty będące równoważnością 50.000 €.*

Odpowiedź: pytanie jest wadliwie sformułowane, gdyż w pierwszym zdaniu złożonym brakuje podmiotu (zaimka) w ostatniej części. Zamawiający domniemywa jednak, że chodzi o kwestię ubezpieczenia podwykonawcy. W takim przypadku wskazać należy, że zapisy SIWZ nie regulują kwestii ubezpieczenia OC podwykonawców na etapie składania ofert. Jak już zapisano w odpowiedzi na pierwsze zapytanie, posiadanie polisy OC jest elementem oceny potencjału wykonawcy. Natomiast na etapie wykonania umowy, wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnego podwykonawcy.

2. *Czy Zamawiający może doprecyzować zakres dotyczący OZE?*

Zamawiający informuje, że podstawowe wymagania w zakresie OZE zostały zamieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ.

Wyjaśniamy jednak, że zakres projektu dotyczący OZE obejmuje przyjęcie takich rozwiązań projektowych, które z punktu widzenia działalności statutowej szpitala będą najbardziej efektywne ekonomicznie z uwzględnieniem kosztów późniejszej eksploatacji. Kotłownia dostarcza na potrzeby szpitala ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji mechanicznej oraz basenu rehabilitacyjnego. Obecnie jako źródło ciepła są wykorzystywane dwa kotły kondensacyjne Remeha Gas 3002/19 Eco, pracujące w kaskadzie i opalane gazem zimnym, wysokometanowym (rok budowy 2003). Zamawiający dysponuje danymi

pomiarowymi, umożliwiającymi analizę zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną dla obecnego kompleksu budynków szpitalnych. Bilans energetyczny po wyburzeniu części z nich ulegnie zmianie.

Zamawiający wymaga zaprojektowania modernizacji kotłowni (w tym koniecznej budowlanej) w zakresie wymiany źródeł ciepła, doboru OZE (np. trikogeneracja, panele słoneczne, fotowoltaika), dostosowanie, dobór odpowiedniej AKPiA. Zamawiający zakłada, że zaprojektowana technologia kotłowni, OZE, rozwiązania energooszczędne w projektowanym budynku pozwolą kompleksowo osiągnąć oszczędność energii na poziomie umożliwiającym aplikowanie o środki np. z RPO na wykonanie projektu w zakresie OZE.

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzeszowice"

Andrzej Osiniak